



2026年1季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	样品来源	总大肠菌群 (MPN/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	菌落总数 (CFU/mL)
检字第2026220286号	壳牌加油站武汉后湖站	未检出	未检出	未检出
检字第2026220287号	育才家园小学	未检出	未检出	未检出
检字第2026220288号	解放大道2082号附1号(吉家)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220289号	三阳路37号(天雅口腔)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220290号	惠济路小学	未检出	未检出	未检出
检字第2026220291号	参松大药房	未检出	未检出	未检出
检字第2026220292号	常青公园	未检出	未检出	未检出
检字第2026220293号	新华下路小区	未检出	未检出	未检出
检字第2026220294号	江汉北路28中	未检出	未检出	未检出
检字第2026220295号	马场角路50号	未检出	未检出	未检出
检字第2026220296号	天梨豪园	未检出	未检出	未检出
检字第2026220297号	汉阳王家湾(东鑫酒店)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220298号	汉阳莲花湖(大桥宾馆)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220299号	汉阳区江堤街社区卫生服务中心	未检出	未检出	未检出
检字第2026220300号	汉阳区疾病预防控制中心	未检出	未检出	未检出
检字第2026220301号	晴川社区中心	未检出	未检出	未检出
检字第2026220302号	武汉市第二十三中学	未检出	未检出	未检出
检字第2026220303号	光明万丽(徐东大街160号)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220304号	水果湖小区(中北路132-8号)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220305号	街道口小区(荣泰小区)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220306号	南湖花园(颐和苑小区)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220307号	首义路街首义四巷1号	未检出	未检出	未检出
检字第2026220308号	武昌船厂(紫阳路花地街)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220309号	武昌CDC(民主路506号)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220310号	古四侧路14号	未检出	未检出	未检出
检字第2026220311号	解放大道76号	未检出	未检出	未检出
检字第2026220312号	汉西三路89号	未检出	未检出	未检出
检字第2026220313号	汉西北路36号	未检出	未检出	未检出
检字第2026220314号	蒲潭社区中百超市	未检出	未检出	未检出
检字第2026220315号	龙湖社区南门门卫	未检出	未检出	未检出
检字第2026220316号	创业路34附2号	未检出	未检出	未检出
检字第2026220317号	江夏区金港新区政务中心	未检出	未检出	未检出
检字第2026220318号	武汉软件工程职业学院	未检出	未检出	未检出
检字第2026220319号	建设大道196号	未检出	未检出	未检出
检字第2026220320号	长丰大道副8号	未检出	未检出	未检出
检字第2026220321号	集贤路1号	未检出	未检出	未检出
检字第2026220322号	下荣华里直路与中山大道交叉口南100米	未检出	未检出	未检出
检字第2026220323号	雄楚大道272号(九龙大酒店)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220324号	华中农业大学	未检出	未检出	未检出
检字第2026220325号	关山路369号(熙媛美客服)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220326号	雄楚大道699附18号(博康牙科门诊)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220327号	鲁磨路国光大厦(昌合餐馆)	未检出	未检出	未检出
检字第2026220328号	珞瑜路419号	未检出	未检出	未检出
检字第2026220329号	徐东路7号	未检出	未检出	未检出
标准限值		不得检出	不得检出	≤100



2026年1季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	砷 (mg/L)	镉 (mg/L)	铬(六价) (mg/L)	铅 (mg/L)	汞 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	氟化物 (mg/L)
检字第2026220286号	0.00127	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220287号	0.00130	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.22
检字第2026220288号	0.00128	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.22
检字第2026220289号	0.00138	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220290号	0.00127	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.22
检字第2026220291号	0.00134	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.22
检字第2026220292号	0.00142	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220293号	0.00141	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220294号	0.00136	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.22
检字第2026220295号	0.00131	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.22
检字第2026220296号	0.00142	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.22
检字第2026220297号	0.00143	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.00007	<0.0016	0.19
检字第2026220298号	0.00139	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220299号	0.00150	<0.00006	<0.004	0.00008	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220300号	0.00138	<0.00006	<0.004	0.00008	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220301号	0.00143	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220302号	0.00135	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220303号	0.00128	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.20
检字第2026220304号	0.00124	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220305号	0.00115	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.20
检字第2026220306号	0.00124	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.20
检字第2026220307号	0.00128	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220308号	0.00115	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220309号	0.00141	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220310号	0.00131	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.22
检字第2026220311号	0.00157	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220312号	0.00137	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220313号	0.00139	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.22
检字第2026220314号	0.00111	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.20
检字第2026220315号	0.00105	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220316号	0.00152	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.20
检字第2026220317号	0.00117	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.19
检字第2026220318号	0.00123	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.17
检字第2026220319号	0.00132	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.22
检字第2026220320号	0.00155	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220321号	0.00136	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220322号	0.00144	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220323号	0.00116	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.19
检字第2026220324号	0.00107	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220325号	0.00109	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220326号	0.00118	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.19
检字第2026220327号	0.00113	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220328号	0.00116	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
检字第2026220329号	0.00117	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.00007	<0.0016	0.21
标准限值	≤0.01	≤0.005	≤0.05	≤0.01	≤0.001	≤0.05	≤1.0



2026年1季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	硝酸盐 (以N计) (mg/L)	三氯甲烷 (mg/L)	一氯二溴 甲烷 (mg/L)	二氯一溴 甲烷 (mg/L)	三溴甲烷 (mg/L)	三卤甲烷	二氯乙酸 (mg/L)	三氯乙 酸 (mg/L)
检字第2026220286号	1.66	0.00823	0.000911	0.00525	<0.000251	0.235	0.0109	0.0733
检字第2026220287号	1.57	0.00548	0.000682	0.00375	<0.000251	0.162	0.0142	0.0737
检字第2026220288号	1.69	0.00877	0.000958	0.00527	<0.000251	0.245	0.0126	0.0696
检字第2026220289号	1.27	0.00721	0.000343	0.00337	<0.000251	0.181	<0.0081	0.0628
检字第2026220290号	1.33	0.0168	0.000701	0.00666	<0.000251	0.399	0.0155	0.0745
检字第2026220291号	1.34	0.0122	0.000572	0.00494	<0.000251	0.293	0.0146	0.0769
检字第2026220292号	1.27	0.0148	0.000794	0.00568	<0.000251	0.351	0.0144	0.0754
检字第2026220293号	1.33	0.0201	0.000926	0.00686	<0.000251	0.460	0.0141	0.0835
检字第2026220294号	1.27	0.0204	0.000736	0.00700	<0.000251	0.465	0.0175	0.0891
检字第2026220295号	1.27	0.0231	0.000804	0.00773	<0.000251	0.523	0.0135	0.0742
检字第2026220296号	1.29	0.0193	0.000711	0.00680	<0.000251	0.443	0.0177	0.0924
检字第2026220297号	1.31	0.0230	0.00127	0.00790	<0.000251	0.529	0.0150	0.0710
检字第2026220298号	1.30	0.0164	0.000979	0.00592	<0.000251	0.383	0.0127	0.0662
检字第2026220299号	1.33	0.0216	0.00120	0.00708	<0.000251	0.491	0.0145	0.0761
检字第2026220300号	1.31	0.0144	0.000990	0.00527	<0.000251	0.339	0.0138	0.0719
检字第2026220301号	1.30	0.0174	0.00122	0.00657	<0.000251	0.413	0.0131	0.0531
检字第2026220302号	1.31	0.0136	0.00103	0.00511	<0.000251	0.323	0.0164	0.0812
检字第2026220303号	1.88	0.0170	0.00134	0.00840	<0.000251	0.438	0.0093	0.0547
检字第2026220304号	1.91	0.0179	0.00112	0.00819	<0.000251	0.447	0.0098	0.0534
检字第2026220305号	1.81	0.0174	0.00106	0.00788	<0.000251	0.433	<0.0081	0.0506
检字第2026220306号	1.91	0.0120	0.00130	0.00708	<0.000251	0.332	<0.0081	0.0396
检字第2026220307号	1.88	0.0117	0.000903	0.00621	<0.000251	0.309	0.0098	0.0622
检字第2026220308号	1.90	0.00992	0.00112	0.00621	<0.000251	0.281	0.0088	0.0534
检字第2026220309号	1.88	0.0124	0.00105	0.00652	<0.000251	0.327	0.0092	0.0637
检字第2026220310号	1.21	0.0347	0.000883	0.00924	<0.000251	0.742	0.0084	0.0757
检字第2026220311号	1.36	0.00660	0.00197	0.00557	<0.000251	0.224	0.0093	0.0394
检字第2026220312号	1.27	0.0178	0.000654	0.00595	<0.000251	0.404	0.0136	0.0918
检字第2026220313号	1.29	0.0152	0.000594	0.00540	<0.000251	0.352	0.0107	0.0615
检字第2026220314号	1.88	0.0108	0.00103	0.00604	<0.000251	0.292	0.0102	0.0609
检字第2026220315号	1.85	0.0159	0.00128	0.00801	<0.000251	0.413	0.0099	0.0588
检字第2026220316号	1.75	0.0122	0.00134	0.00692	<0.000251	0.333	0.0092	0.0583
检字第2026220317号	1.86	0.0164	0.00115	0.00759	<0.000251	0.413	<0.0081	0.0537
检字第2026220318号	1.50	0.0164	0.00120	0.00794	<0.000251	0.419	<0.0081	0.0570
检字第2026220319号	1.33	0.0162	0.000034	0.00505	<0.000251	0.356	0.0113	0.0765
检字第2026220320号	1.38	0.00356	0.000985	0.00324	<0.000251	0.124	0.0106	0.0528
检字第2026220321号	1.29	0.0180	0.000090	0.00569	<0.000251	0.397	0.0125	0.0830
检字第2026220322号	1.30	0.0217	0.000164	0.00635	<0.000251	0.470	0.0136	0.0850
检字第2026220323号	1.71	0.0122	0.00141	0.00708	<0.000251	0.337	<0.0081	0.0408
检字第2026220324号	1.86	0.0132	0.00140	0.00746	<0.000251	0.360	<0.0081	0.0446
检字第2026220325号	1.88	0.0130	0.00139	0.00723	<0.000251	0.352	<0.0081	0.0394
检字第2026220326号	1.88	0.0118	0.000906	0.00593	<0.000251	0.306	0.0108	0.0604
检字第2026220327号	1.87	0.0137	0.00157	0.00800	<0.000251	0.379	0.0081	0.0442
检字第2026220328号	1.90	0.0129	0.000933	0.00650	<0.000251	0.334	0.0103	0.0593
检字第2026220329号	1.91	0.00892	0.00109	0.00558	<0.000251	0.254	<0.0081	0.0398
标准限值	≤10	≤0.06	≤0.1	≤0.06	≤0.1	≤1	≤0.05	≤0.1



2026年1季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	氯酸盐 (mg/L)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH值	铝 (mg/L)	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)
检字第2026220286号	0.0460	<5	<0.5	无	无	7.69	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220287号	0.0504	<5	<0.5	无	无	7.72	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220288号	0.0419	<5	<0.5	无	无	7.70	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220289号	0.0697	<5	<0.5	无	无	7.65	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220290号	0.0688	<5	0.5	无	无	7.71	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220291号	0.0693	<5	0.5	无	无	7.72	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220292号	0.0691	<5	<0.5	无	无	7.66	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220293号	0.0695	<5	<0.5	无	无	7.69	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220294号	0.0823	<5	<0.5	无	无	7.70	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220295号	0.0718	<5	<0.5	无	无	7.61	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220296号	0.0804	<5	<0.5	无	无	7.62	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220297号	0.0385	<5	<0.5	无	无	7.65	0.06	<0.02	<0.005
检字第2026220298号	0.0367	<5	<0.5	无	无	7.65	0.06	<0.02	<0.005
检字第2026220299号	0.0391	<5	<0.5	无	无	7.65	0.13	<0.02	<0.005
检字第2026220300号	0.0394	<5	0.5	无	无	7.66	0.06	<0.02	<0.005
检字第2026220301号	0.0398	<5	<0.5	无	无	7.67	0.09	0.03	<0.005
检字第2026220302号	0.0403	<5	<0.5	无	无	7.68	0.06	<0.02	<0.005
检字第2026220303号	0.107	<5	<0.5	无	无	7.84	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220304号	0.0552	<5	<0.5	无	无	7.87	0.15	<0.02	<0.005
检字第2026220305号	0.0547	<5	<0.5	无	无	7.85	0.11	<0.02	<0.005
检字第2026220306号	0.0884	<5	<0.5	无	无	7.85	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220307号	0.138	<5	<0.5	无	无	7.84	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220308号	0.0965	<5	<0.5	无	无	7.84	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220309号	0.136	<5	<0.5	无	无	7.83	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220310号	0.0675	<5	<0.5	无	无	7.69	0.10	<0.02	<0.005
检字第2026220311号	0.0375	<5	<0.5	无	无	7.65	0.05	<0.02	<0.005
检字第2026220312号	0.0753	<5	<0.5	无	无	7.66	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220313号	0.0635	<5	<0.5	无	无	7.68	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220314号	0.0627	<5	<0.5	无	无	7.84	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220315号	0.0616	<5	<0.5	无	无	7.84	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220316号	0.0557	<5	<0.5	无	无	7.84	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220317号	0.0606	<5	<0.5	无	无	7.85	0.10	<0.02	<0.005
检字第2026220318号	0.0614	<5	<0.5	无	无	7.86	0.10	<0.02	<0.005
检字第2026220319号	0.0618	<5	<0.5	无	无	7.87	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220320号	0.0358	<5	<0.5	无	无	7.87	0.05	<0.02	<0.005
检字第2026220321号	0.0679	<5	<0.5	无	无	7.85	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220322号	0.0705	<5	<0.5	无	无	7.86	0.08	<0.02	<0.005
检字第2026220323号	0.0902	<5	<0.5	无	无	7.84	0.07	<0.02	0.016
检字第2026220324号	0.0976	<5	<0.5	无	无	7.83	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220325号	0.0981	<5	<0.5	无	无	7.83	0.09	0.02	<0.005
检字第2026220326号	0.0692	<5	<0.5	无	无	7.83	0.11	<0.02	<0.005
检字第2026220327号	0.0975	<5	<0.5	无	无	7.83	0.09	<0.02	<0.005
检字第2026220328号	0.0694	<5	<0.5	无	无	7.85	0.11	<0.02	<0.005
检字第2026220329号	0.0877	<5	<0.5	无	无	7.86	0.08	<0.02	<0.005
标准限值	≤0.7	≤15	≤1	无	无	6.5-8.5	≤0.2	≤0.3	≤0.1



2026年1季度武汉市市政管网末梢水检测结果

样品编号	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	溶解性 总固体 (mg/L)	总硬度(以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	高锰酸盐指 数(以O ₂ 计) (mg/L)	氨(以N计) (mg/L)
检字第2026220286号	<0.02	<0.005	26.1	37.8	218	154	1.18	0.02
检字第2026220287号	<0.02	<0.005	24.0	35.4	208	155	1.40	0.03
检字第2026220288号	<0.02	<0.005	27.0	38.2	205	157	1.05	0.02
检字第2026220289号	<0.02	0.010	16.8	29.4	196	144	1.59	0.04
检字第2026220290号	<0.02	<0.005	17.2	30.6	184	145	1.55	0.04
检字第2026220291号	<0.02	<0.005	17.2	30.6	187	142	1.69	0.06
检字第2026220292号	<0.02	<0.005	18.4	31.8	197	149	1.83	0.08
检字第2026220293号	<0.02	<0.005	17.8	31.9	188	147	1.41	0.08
检字第2026220294号	<0.02	<0.005	18.0	32.0	197	145	1.52	0.04
检字第2026220295号	<0.02	<0.005	18.1	32.1	192	146	1.53	0.04
检字第2026220296号	<0.02	<0.005	18.0	32.0	198	153	1.51	0.07
检字第2026220297号	<0.02	0.006	18.6	32.2	189	145	1.32	0.10
检字第2026220298号	<0.02	0.008	18.3	32.2	192	146	1.45	0.08
检字第2026220299号	<0.02	0.034	18.2	31.9	198	150	1.26	0.08
检字第2026220300号	<0.02	0.028	18.4	32.0	202	147	1.34	0.06
检字第2026220301号	<0.02	0.031	18.0	31.8	199	145	1.35	0.06
检字第2026220302号	<0.02	<0.005	18.7	32.1	199	148	1.40	0.11
检字第2026220303号	<0.02	0.010	29.4	42.7	211	158	0.85	0.02
检字第2026220304号	<0.02	0.013	30.3	42.9	213	159	1.01	<0.02
检字第2026220305号	<0.02	0.009	28.5	40.6	204	157	0.91	0.02
检字第2026220306号	<0.02	0.005	30.0	30.8	200	158	0.91	0.05
检字第2026220307号	<0.02	<0.005	29.9	44.7	224	158	1.33	0.02
检字第2026220308号	<0.02	0.005	30.0	43.2	214	159	0.87	<0.02
检字第2026220309号	<0.02	<0.005	29.8	43.1	223	161	1.08	0.03
检字第2026220310号	<0.02	<0.005	16.7	30.6	196	147	1.69	0.05
检字第2026220311号	<0.02	<0.005	16.0	32.0	194	150	1.35	0.07
检字第2026220312号	<0.02	<0.005	18.0	31.8	186	147	1.61	0.10
检字第2026220313号	<0.02	<0.005	18.0	31.7	190	145	1.87	0.10
检字第2026220314号	<0.02	<0.005	30.2	43.1	214	160	1.12	0.02
检字第2026220315号	<0.02	<0.005	29.7	42.3	214	159	1.07	0.02
检字第2026220316号	<0.02	<0.005	28.8	40.5	221	160	1.08	<0.02
检字第2026220317号	<0.02	0.006	30.2	42.7	212	160	0.96	0.19
检字第2026220318号	<0.02	<0.005	24.6	34.5	210	163	0.88	0.02
检字第2026220319号	<0.02	<0.005	17.2	30.5	189	143	1.52	0.04
检字第2026220320号	<0.02	<0.005	15.2	30.2	193	144	1.30	<0.02
检字第2026220321号	<0.02	<0.005	17.1	29.8	183	141	1.92	<0.02
检字第2026220322号	<0.02	<0.005	17.4	30.0	195	144	0.95	<0.02
检字第2026220323号	<0.02	0.014	26.7	38.5	218	160	0.95	<0.02
检字第2026220324号	<0.02	0.012	29.6	42.4	222	160	1.00	0.02
检字第2026220325号	<0.02	0.032	29.9	42.8	218	159	1.17	0.03
检字第2026220326号	<0.02	<0.005	30.0	42.6	216	157	0.93	0.03
检字第2026220327号	<0.02	0.014	29.8	42.6	216	161	1.17	0.02
检字第2026220328号	<0.02	<0.005	30.3	43.1	211	157	1.10	0.03
检字第2026220329号	<0.02	<0.005	29.6	43.1	218	158	1.15	0.03
标准限值	≤1.0	≤1.0	≤250	≤250	≤1000	≤450	≤3	≤0.5